



CUT: 274762-2023

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0003-2024-ANA-AAA.CHCH-ALA.I**

Ica, 08 de enero de 2024

**AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUBTERRÁNEO**

Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

CUT	274762-2023	Fecha Solicitud	27/12/2023
Solicitante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE		

De conformidad con el Informe Técnico N° 0002-2024 -ANA-AAA.CHCH-ALA.I/JAMT, FTA-12766 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 274762-2023.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE, para el desarrollo del proyecto CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA, por un periodo de cuatro (4) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Acuífero ICA					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 423972.0000 / Norte: 8436095.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido, S/C					
Régimen de explotación	Caudal (l/s): 25.000, (h/d: 6.410, d/m: 30.000, m/a: 12.000)					
Distribución mensual (m³)						
Ene :17638.920	Feb :15931.900	Mar :17638.900	Abr :17069.920	May :17638.920	Jun :17069.920	Jul :17638.920
Ago :17638.920	Set :17069.920	Oct :17638.920	Nov :17069.920	Dic :17638.920	Total :207684.000	

**Artículo 2°.-** Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
Tipo de Proyecto	Mejoramiento de Servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Ica, Prov: Ica, Dist: Tate
Ubicación Administrativa	AAA: Chaparra Chincha, ALA: ICA
Componente / Obras del Proyecto	Perforación de pozo de tipo tubular de 21" de diámetro con una profundidad de hasta los 80 m, instalación de tubería ciega de acero inoxidable C304, DN 15 con espesor de 4.5 mm, instalación de tubería ciega para colector de arenas de acero inoxidable C304, DN 15 con espesor de 4.5 mm, instalación de filtro de puente tipo trapezoidal en acero inoxidable C 304, DN 15, Abertura 1.0 mm. e=4.50 mm, Colocación de Grava de Mar 1/2 de diámetro y desarrollo del pozo por pistoneo durante 48 Horas e instalación de línea de impulsión, tubería de PVC de 4" a 6" de diámetro.

**Artículo 3°.-** La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**WILLIAM ALAN ORMEÑO HUAMANI**  
**ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA**  
**ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ICA**