



Resolución Administrativa

N° 075-2021 -ANA-AAA.H-ALA.HC

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Bellavista, 19 de mayo de 2021

CUT	31716-2021	Fecha Solicitud	24/02/2021
Solicitante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUALLAGA		

De conformidad con el Informe Técnico N°031-2021 -ANA-AAA.HUALLAGA/ALA.HC-ATGCL FTA RD N°034-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 31716-2021.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUALLAGA, para el desarrollo del proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Localidad de Ledoy, Distrito de Huallaga - Bellavista - San Martín, por un periodo de nueve (9) meses , conforme al detalle siguiente:



Fuente de Agua	Acuífero SUBTERRÁNEA - POZO DE CAPTACIÓN					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 317824.6500 / Norte: 9211048.5200					
Localización de la Captación (margen)	No definido, 45458					
Régimen de explotación	Caudal (l/s): 2.630, (h/d: 12.000, d/m: 30.000, m/a: 12.000)					
Distribución mensual (m³)						
Ene :5812.130	Feb :5249.660	Mar :5812.130	Abr :5624.640	May :5812.130	Jun :5624.640	Jul :5812.130
Ago :5812.130	Set :5624.640	Oct :5812.130	Nov :5624.640	Dic :5812.130	Total :68433.130	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUALLAGA
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Localidad de Ledoy, Distrito de Huallaga - Bellavista - San Martín
Tipo de Proyecto	Mejoramiento de Servicio de saneamiento, ámbito urbano
Ubicación Política	Dpto: San Martín, Prov: Bellavista, Dist: Huallaga
Ubicación Administrativa	AAA: Huallaga, ALA: HUALLAGA CENTRAL
Componente / Obras del Proyecto	a)COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA1.Captación. Se construirá un pozo tipo Caisson de concreto armado de sección circular.2.Sedimentador. Se construirá una estructura de concreto armado, con dimensiones de 7.25m de largo y 4.20m de ancho. 3.Filtro Rápido. Se construirá estructura de concreto armado, la cual contará con una cámara de ingreso de agua sedimentada y tres cámaras de filtro.4.Línea Conducción. Instalación de 26.31 m tubería PVC- UF C-10, DN: 90mm5.Caisson Cisterna. Se construirá de concreto armado de sección circular con dimensiones 7.20m diámetro y2.90m altura. 6.Caseta de Cloración. - Tendrá las



Resolución Administrativa N° 075-2021 -ANA-AAA.H-ALA.HC

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Bellavista, 19 de mayo de 2021

	<p>dimensiones de 4.05m largo por 2.00m ancho y 3.00m altura.7.Reservorio. Se construirá un reservorio elevado de sección circular, de 110.00 m3 de capacidad.8.Línea de Aducción. - Se propone la instalación de una línea de aducción de 98.61 m longitud.9.Red Distribución. – Se propone la instalación de la red de distribución con tuberías PVC C-7.5 Ø 1" y 1 ½" L= 11 121.18 m.</p>
--	--

Artículo 3º.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



Ing. Luis Alberto Limo Seclén
Administrador Local de Agua Huallaga Central
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Autoridad Nacional del Agua