



CUT: 123196-2024

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0047-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI**

Macusani, 15 de julio de 2024

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL

Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

CUT	123196-2024	Fecha Solicitud	26/06/2024
Solicitante	Z & Z INGENIEROS S.R.L.		

De conformidad con el Informe Técnico N°040-2024 -ANA-AAA.MDD-ALA.TI/NSM FTA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 123196-2024.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a Z & Z INGENIEROS S.R.L., para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA, DISTRITO DE OLLACHEA -CARABAYA - PUNO, por un periodo de dos (2) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Manantial THURU THURU					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:19 / Este: 316260.0000 / Norte: 8498980.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1874.880	Feb :1693.440	Mar :1874.880	Abr :1814.400	May :1874.880	Jun :1814.400	Jul :1874.880
Ago :1874.880	Set :1814.400	Oct :1874.880	Nov :1814.400	Dic :1874.880	Total :22075.200	

**Artículo 2°.-** Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0047-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI**

Titular	Z & Z INGENIEROS S.R.L.
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA, DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO
Tipo de Proyecto	
Ubicación Política	Dpto: Puno, Prov: Carabaya, Dist: Ollachea
Ubicación Administrativa	AAA: Madre de Dios, ALA: TAMBOPATA - INAMBARI
Componente / Obras del Proyecto	Respecto a los trabajos proyectados del presente expediente técnico se proyecta la instalación de un sistema de agua potable por gravedad, cuyos componentes son los siguientes:-Captación de Manantial (Tipo Ladera)-Reservorio apoyado de sección cuadrada de 2.70m x 2.70m y 1.65m de tirante de agua con 0.50m de borde libre, con tapa de concreto, fondo y muros de concreto armado.-Línea de conducción (PVC-SP C-10 Ø=60 mm)-Redes de distribución (PVC-SP C-10 Ø=60 mm, 48mm y 33mm)-Cámara Rompe Presión Tipo 7 (CRP-7)-Conexiones Domiciliarias, 158 unidades-Conexiones instituciones-Conexiones Puesto de Salud

**Artículo 3º.-** La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**JESUS DALENS CAMPOS**

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA TAMBOPATA - INAMBARI