



Resolución Administrativa N° 202-2018 -ANA-ALA-ILAVE

ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEO
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Acora, 21 de noviembre de 2018

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| CUT | 188563-2018 | Fecha Solicitud | 24/10/2018 |
| Solicitante | SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES | | |

De conformidad con el Informe Técnico N°195-2018 -ANA-AT-ILAVE/EMM y de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 188563-2018

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Acreditar la disponibilidad hídrica Subterráneo anual hasta: 26812.000 (m³/año) para el desarrollo del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Campesina Iscuani, Distrito de Pomata - Chucuito - Puno, por un periodo de dos (02) años, conforme al detalle siguiente:

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Fuente de Agua | | Acuífero PZ H-27-01 | | | | |
| Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM) | | ZONA:19 / Este: 469107.0000 / Norte: 8191022.0000 Altitud: 3893.0000 (msnm) | | | | |
| Localización de la Captación (margen) | | No definido, | | | | |
| Régimen de explotación | | Caudal (l/s): 2.400, (h/d: 3.000, d/m: 30.000, m/a: 12.000) | | | | |
| Distribución mensual (m ³) | | | | | | |
| Ene :804.000 | Feb :726.000 | Mar :804.000 | Abr :778.000 | May :804.000 | Jun :778.000 | Jul :804.000 |
| Ago :804.000 | Set :778.000 | Oct :804.000 | Nov :778.000 | Dic :804.000 | Total :9466.000 | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Fuente de Agua | | Acuífero PZ H-27-02 | | | | |
| Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM) | | ZONA:19 / Este: 469188.0000 / Norte: 8190980.0000 Altitud: 3890.0000 (msnm) | | | | |
| Localización de la Captación (margen) | | No definido, | | | | |
| Régimen de explotación | | Caudal (l/s): 4.400, (h/d: 3.000, d/m: 30.000, m/a: 12.000) | | | | |
| Distribución mensual (m ³) | | | | | | |
| Ene :1473.000 | Feb :1331.000 | Mar :1473.000 | Abr :1426.000 | May :1473.000 | Jun :1426.000 | Jul :1473.000 |
| Ago :1473.000 | Set :1426.000 | Oct :1473.000 | Nov :1426.000 | Dic :1473.000 | Total :17346.000 | |

Artículo 2°.- Los datos del objeto de la acreditación de disponibilidad hídrica, corresponde al detalle siguiente.

| | |
|---------------------|--|
| Titular | SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES |
| Tipo de Uso | Poblacional |
| Nombre del Proyecto | Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Campesina Iscuani, Distrito de Pomata - Chucuito - Puno |

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de Proyecto | Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural |
| Ubicación Política del Proyecto | Dpto: Puno, Prov: Chucuito, Dist: Pomata Comunidad Campesina Iscuani |
| Ubicación Administrativa | AAA: Titicaca, ALA: ILAVE |



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Administración Local de Agua Ilave
.....
Ing^o Isaac Hampin Ramos
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
CIP: 24074

